

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.:
«Главный корпус больницы», 1910г.,
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2

г. Иваново

25 сентября 2025 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 в целях принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, обоснованного решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В соответствии с пунктом 9 (в) вышеуказанного Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 24 сентября 2025 г.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 25 сентября 2025 г.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Иваново.
4. **Заказчик экспертизы:** Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых» (ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»).
5. **Сведения об экспертах:**

1. Председатель комиссии		
	Фамилия, имя, отчество	Корнилов Виктор Яковлевич
	Образование	Высшее
	Специальность	Инженер-строитель
	Стаж работы	42 года
	Место работы и должность	АО «Ивановреставрация», генеральный директор, Аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
	Реквизиты аттестации Минкультуры РФ	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 14.08.2023 г. № 2423 - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного

Ответственный секретарь Экспертной комиссии



И.В. Корнилов 25.09.2025 г.

		наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2. Ответственный секретарь комиссии		
	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	Корнилов Иван Викторович
	<i>Образование</i>	Высшее
	<i>Специальность</i>	Инженер-строитель, реставратор
	<i>Стаж работы</i>	19 лет
	<i>Место работы и должность</i>	АО «Ивановореставрация», главный инженер. Инженер - реставратор первой категории
	<i>Реквизиты аттестации Минкультуры РФ</i>	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 26.05.2023 г. №1491 - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
3. Член комиссии		
	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	Снитко Александр Владимирович
	<i>Образование</i>	Высшее
	<i>Специальность</i>	Архитектор, инженер-строитель
	<i>Стаж работы</i>	37 лет
	<i>Место работы и должность</i>	ООО «Немецкий дом», Главный архитектор-конструктор
	<i>Реквизиты аттестации Минкультуры РФ</i>	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 08.08.2023 № 2368: - Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. |
|--|---|

6. Информация об ответственности за достоверность сведений

В соответствии с законодательством Российской Федерации:

- эксперты несут ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п.18 обеспечивают выполнение п. 6 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Мы, нижеподписавшиеся **Корнилов Виктор Яковлевич, Корнилов Иван Викторович, Снитко Александр Владимирович** несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Цель и объект экспертизы

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши).

Цель экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

8. Сведения об организации - разработчике проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «ДАНКо», 153012, Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9, офис 1. ИНН 3702744060. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 25011 от 13 января 2025 г.

9. Перечень материалов, представленных на экспертизу:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения №07 от 28.03.2024 г.;
- Паспорт объекта культурного наследия;
- Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия об утверждении охранного обязательства собственника

Ответственный секретарь Экспертной комиссии



И.В. Корнилов 25.09.2025 г.

или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения №840 от 11.06.2020 г.;

- Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия об утверждении «Предмета охраны» объекта культурного наследия регионального значения № 82-о от 11.06.2020 г.;

- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши) в составе:

Обозначение	Наименование комплекта
Раздел I	Предварительные работы
Раздел II	Комплексные научные исследования
Раздел III	Проект реставрации и приспособления
	Часть 1. Эскизный проект
	Часть 2. Проект

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии произведены следующие исследования:

- проведено изучение и анализ проектной документации, представленной на экспертизу в части касающейся проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши); определение ее соответствия требованиям законодательства об охране культурного наследия, нормативным требованиям, реставрационным нормам и правилам;

- осуществлен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от заказчика, а также исследование архивных и библиографических источников;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-



архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в объеме, достаточном для вывода государственной историко-культурной экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Общие сведения об объекте культурного наследия

№ п/п	Наименование	Основные данные
1	Наименование памятника, дата сооружения	«Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г.,
2	Местонахождение памятника	г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2
3	Вид объекта культурного наследия	памятник
4	Категория историко-культурного значения ОКН	регионального значения
5	Сведения о предмете охраны	Предмет охраны культурного наследия утвержден распоряжением комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.06.2020 г. №82-о.

Историко-библиографические сведения о памятнике истории и культуры

В 1907 году супруги Николай Геннадьевич и Надежда Харлампиевна Бурылины подали запрос в городскую думу Иваново-Вознесенск о разрешении на возведение больницы. Городская дума приняла постановление о строительстве 16 августа того же года. Для строительства Надежда Харлампиевна пожертвовала принадлежавший ей участок земли, который она до того сдавала городскому обществу велосипедистов под велотрек.

На строительство больницы Бурылины выделили 300 тысяч рублей; такую же сумму выделили на создание неприкосновенного капитала, проценты с которого должны были идти на содержание лечебного заведения.

Комплекс больничных зданий был возведён из кирпича в течение 1909-1910 годов по проекту архитектора Напалкова, и 17 апреля 1910 года больница, названная в честь родителей Надежды Харлампиевны (урождённой Куваевой), Харлампия Ивановича и Екатерины Осиповны Куваевых, была торжественно открыта. Куваевская больница стала первой в городе, построенной полностью на частные средства. 7 июня того же года супруги Бурылины за строительство больницы были удостоены звания почетных граждан Иваново-Вознесенска

Ансамбль зданий больницы включал, помимо главного корпуса, дом врачей, баню-прачечную, караульную, кухонный корпус, служебный корпус с автоклавной, часовню-покойницкую и ограду с воротами. Всё построено способом лицевой кладки



кирпича. Больница была рассчитана на стационарное размещение 80 больных

Одним из первых главных врачей больницы был Николай Александрович Фролов, в честь которого Жарковский переулок в Иваново-Вознесенске в 1927 году был переименован в улицу Фролова; в том же году Куваевской больнице также было присвоено его имя.

В 1929 году больница была переименована во 2-ю городскую клиническую.

В годы Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь для долечивания раненых; также в эти годы здесь была открыта областная служба крови.

В 2003 году здание караульни при больнице было перестроено в часовню Происхождения Честных Древ Креста Господня по проекту архитектора Алмаева.

1 января 2012 года больница получила новое имя — Ивановская клиническая больница имени Куваевых.

По состоянию на 2015 год больница обслуживает Октябрьский район Иванова; в её подчинении находятся поликлиники № 2, № 8, № 10, а также филиал в Авдотьине. Больных принимают 144 врача по 23 специальностям. В поликлинических учреждениях больницы есть рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование. Сама больница располагает 78 койками дневного и 120 койками круглосуточного стационара; работают терапевтическое, хирургическое, гериатрическое и реаниматологическое отделения.

На базе больницы работают кафедры поликлинической терапии и эндокринологии, терапии и общей врачебной практики, госпитальной терапии, а также госпитальной хирургии Ивановской государственной медицинской академии.

Главный корпус (1909-1910 гг.) - большое двухэтажное здание в виде буквы “Ш” в плане обращено на ул. Ермака главным, южным фасадом. Его центральная часть и фланги выступают в виде ризалитов с возвышающимися над кровлей аттиками. Горизонтальные членения пластически усиливают нижнюю часть фасада. Лопатки, в первом этаже рустованные, вверху украшены многослойным напуском фигурного кирпича в виде башенок, поднимающихся над кровлей и соединенных между собой ажурной металлической решеткой. В нижнем этаже обрамления верхней части лучковых окон объединены широким поясом. Лучковые сандрики окон верхнего этажа значительно легче, на их фоне выделяются тяжелые архивольты арочных окон (на флангах центрального ризалита). Завершающий акцент композиции — аттик с пологим треугольным щипцом на центральной оси фасада; внизу на этой оси находится вход под козырьком.

Боковые и дворовые фасады повторяют те же элементы декора. Наиболее интересен центральный ризалит дворового фасада, в котором располагалась больничная церковь с пятигранным выступом алтарной апсиды.

Планировка этажей одинакова и отличается функциональностью: вдоль дворовых фасадов проходят коридоры, вдоль уличных расположены палаты. В дворовых ризалитах имеются самостоятельные входы и лестницы, еще одна лестница — в центральной части. Перекрытия — сводики по металлическим балкам. Полы выстланы метлахской плиткой, лестницы чугунные. Двери в центральном вестибюле выполнены в стиле модерн.



Результаты технического обследования

Инженерно-техническое обследование, в соответствии договором, выполнялось только в границах проектирования с целью капитального ремонта крыши здания.

Крыша – скатная, вальмовая, с системой висячих деревянных стропил. Стропилы, мауэрлат, затяжки, балки, стойки-бабки - из бревен диаметром 250-350мм. Шаг стропил – 2,5-3,0м. В чердачном пространстве находится дымоходы, выполненных в кирпичной кладке и опирающихся на систему деревянных балок.

Кровля – фальцевая, из листовой оцинкованной стали по деревянной обрешетке и стропильной системе.

Крыша.

Крыша скатная, вальмовая, с системой деревянных стропил. Все конструктивные элементы стропильной системы – стропила, стойки-бабки, прогоны, подкосы, балки-затяжки, потолочные балки - выполнены из бревен $\varnothing 250-280$ мм. Мауэрлат и основные балки выполнены из бревен диаметром 200-300мм. В нижней части стропил балки $\varnothing 250-280$ мм играют роль затяжек.

Шаг стропил – 2,0-3,0 м. В чердачном пространстве находится дымоходы, выполненных в кирпичной кладке и опирающихся на систему деревянных балок. Часть кирпичных дымоходов разрушена.

Чердачное перекрытие разноуровневое, захламленное строительным мусором - кирпич, песок, доски. Из слуховых окон первоначальной постройки сохранилось 2, в которых заполнение слуховых окон отсутствует, голуби беспрепятственно проникают в чердачное пространство.

В местах прохождения дымоходов или инженерных коммуникаций (трубы) через кровлю наблюдаются следы протечек и замоканий деревянных конструкций. В таких местах древесина почернела и сгнила, глубина погружения шила больше 6 см. Мауэрлат повсеместно подвержен гниению и смятию поврежденной древесины в местах опирания стропил. Дефект гниения древесины в данном узле может привести к появлению «ползунов» - сползанию стропил.

Наблюдаются балки с недопустимыми трещинами и стойка-бабка со сгнившей древесиной в месте опирания на балку.

Обрешетка выполнена разреженной, из необрезных досок $b=45-50$ мм. В пролетах между стропилами более 2м обрешетка имеет прогибы, в некоторых местах усилена соединяющей подшивкой из досок или подпорками. Во многих местах промочки, потемнение древесины, грибок. В коньковой и в карнизной части согласно СП 17.13330, п. 7.6. нет сплошной обрешетки. Деформаций стропил не наблюдается, кроме узлов опирания на мауэрлат.

Состояние крыши и стропильной системы здания согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» - ограниченно работоспособное.

Кровля.



Покрытие кровли выполнено фальцевым из оцинкованной стали, фальцы стоячие одиночные. Цвет покрытия не соответствует историческому облику здания.

Ремонт кровельного покрытия был выполнен без соблюдения всех надлежащих требований. Отсутствуют в местах прохода коммуникаций и дымоходов специальные фартуки из оцинкованной стали, что способствует протечкам и замоканию деревянных конструкций. Отсутствуют также и коньковые детали. В некоторых местах крепление фальцев ослаблено.

Отсутствует гидроизоляция покрытия - согласно требованию норм СП 17.13330 «Кровли», п. 7.4 - под фальцевую металлическую кровлю необходимо укладывать диффузную пленку для отвода конденсата, которую крепят к стропилам при помощи контробрешетки 50х50мм.

В водосточной системе отсутствуют многие элементы – от труб, отметов до водосборных воронок.

В местах примыкания кровли к кирпичным стенам, вентиляционным шахтам, возвышающимся над кровлей, наблюдаются просветы до 50мм, в некоторых местах прослеживается разгерметизация фальцевого соединения, которая чаще всего бывает при одиночных фальцах.

Состояние кровельного покрытия - ограничено работоспособное.

13. Анализ представленной на экспертизу документации

Соответствие проектной документации нормативным и правовым актам в сфере сохранения объектов культурного наследия

Объект: «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2, является объектом культурного наследия регионального значения, на который распространяется действие № 73-ФЗ от 25.06.2002г.

Согласно требованиям ст.45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее Федеральный закон), рассматриваемая документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «ДАНКо» (адрес: 153005, г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9, офис 1. ИНН 3702744060; Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 25011 от 13 января 2025 г.).

В соответствии со статьей 40 Федерального закона, ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия являются видами работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Рассматриваемой проектной документацией предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Проектная



документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 с целью его реставрации и приспособления для современного использования (капитальный ремонт крыши).

Научная обоснованность предлагаемых проектных решений

Проектная документация основана на выполненных историко-архивных и библиографических исследованиях. Разработчиком проведены натурные исследования объекта культурного наследия, фотофиксация и архитектурные обмеры, выполнены инженерно-технические исследования в границах проектирования.

Проведенные комплексные научные исследования позволили выявить актуальное техническое состояние исследуемых конструкций объекта культурного наследия, уточнить сведения о истории памятника, выявить утраты первоначального облика памятника и периодизацию его строительства.

Полученная в результате исследований информация легла в основу исторической справки, содержащей сведения об истории развития местности сведения о владельцах здания, его историко-архитектурное описание. К исторической справке приложен иллюстративный материал.

В ходе проведения натурных исследований были зафиксированы основные физические параметры памятника в целом, его отдельных частей, деталей, фрагментов. Проведенные исследования выявили объемно-планировочную структуру памятника как первоначальных этапов строительства, так и поздних переделок.

В рамках инженерно-технического исследования проведен анализ конструктивной схемы здания, с точки зрения требований регламентов безопасности зданий и сооружений. При анализе соответствия конструкций были учтены требования актуальных нормативных документов. При выполнении обследования выявлены отдельные дефекты и повреждения конструкций, даны рекомендации по их устранению.

Полученные в результате комплексных научных исследований данные легли в основу проекта в качестве обосновывающих материалов.

Комплекс планируемых работ включает в себя следующие решения:

- Вынос мусора и минераловатного утеплителя с чердачного перекрытия;
- Демонтаж существующего покрытия кровли из стальных листов;
- Замена сгнивших и прогнувшихся участков обрешетки;
- Восстановление разрушенных участков кладки в местах опирания мауэрлата;
- Усиление узлов стропильной системы;
- Замена участков мауэрлата;
- Установка вертикальных связей между стойками рам;
- Устройство дополнительных стропильных ног;
- Устройство нового утепления чердачного перекрытия;



- Устройство нового покрытия кровли из листов металла;
- Устройство ходовых мостиков на чердаке;
- Восстановление кладки кирпичных вытяжных шахт;
- Монтаж снегозадержания и ограждений на кровле;
- Устройство утраченного слухового окна;
- Восстановление системы организованного водоотвода;
- Окраска с антикоррозионными мероприятиями существующего исторического ограждения;
- Установка аэраторов;
- Установка противопожарных дверей в кровельных секциях.

14. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

- 14.1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
- 14.2. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст.
- 14.3. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.
- 14.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

15. Обоснование выводов экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530, материалов специальной, справочной и нормативной литературы, указанных в п.14. настоящего акта.

Объем и содержание представленной заказчиком проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

Представленной на экспертизу проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г.,



расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши), разработанной обществом с ограниченной ответственностью «ДАНКо» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 25011 от 13 января 2025 г.) предусматриваются работы по реставрации и приспособлению памятника под современное использование.

Представленная проектная документация не изменяет особенности и ценностные характеристики объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению и не изменяет габариты, высотные и силуэтные характеристики здания. Предлагаемые проектные решения не создают угрозы уничтожения его элементов, представляющих собой историко-культурную ценность, и могут быть признаны работами по сохранению объекта культурного наследия, не противоречащими требованиям законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Представленная на экспертизу документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия обеспечивает достижение целей, обозначенных в Главе VII Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Сохранение объекта культурного наследия»).

16. Вывод экспертизы

Проектные решения представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши), разработанной обществом с ограниченной ответственностью «ДАНКо» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 25011 от 13 января 2025 г.), **соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).**

17. Перечень приложений к заключению экспертизы

17.1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии № 1 от 24.09.2025 г.

17.2. Протокол заседания экспертной комиссии № 2 от 25.09.2025 г.

18. Заключительное положение:

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подписан квалифицированными электронными подписями экспертов и выдается заказчику на электронном носителе в формате PDF.



Председатель экспертной комиссии:

В.Я. Корнилов

Ответственный секретарь:

И.В. Корнилов

Член экспертной комиссии:

А.В. Снитко

Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы – 25 сентября 2025 года. Акт составлен на 12 листах машинописного текста.

Ответственный секретарь Экспертной комиссии _____



И.В. Корнилов 25.09.2025 г.

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени
Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши)

Совещались: 24.09.2025 г.

г. Иваново

Корнилов Виктор Яковлевич - образование высшее, специальность - инженер-строитель, стаж работы 42 года. Генеральный директор АО «Ивановореставрация», аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2023 г. №2423.

Корнилов Иван Викторович - образование высшее, специальность - инженер-строитель, реставратор, стаж работы 19 лет. Главный инженер АО «Ивановореставрация», инженер-реставратор первой категории, аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры РФ от 26.05.2023 г. №с 1491.

Снитко Александр Владимирович – образование высшее, специальность – архитектор, инженер-строитель, кандидат архитектуры, стаж работы 37 лет. Главный архитектор-конструктор ООО «Немецкий дом», аттестованный Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры РФ от 08.08.2023 г. №2368.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
3. Определение основных направлений работы экспертов
4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии:

Членами экспертной комиссии утверждены привлеченные заказчиком эксперты:

- **Корнилов Виктор Яковлевич;**
- **Корнилов Иван Викторович;**
- **Снитко Александр Владимирович.**

Председателем экспертной комиссии избран – **В.Я. Корнилов**

Ответственным секретарем экспертной комиссии избран – **И.В. Корнилов**

2.Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии:

И.В. Корнилов уведомил членов экспертной комиссии:

- О полученном от Заказчика – комплекте проектной документации.
- Ознакомил с представленными на экспертизу материалами проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши);
- О цели экспертизы: определение соответствия проектной документации законодательно-нормативным требованиям, предъявляемым к сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.:

«Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши).

В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 11-26 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. №530, другими федеральными законами, а также настоящим Порядком.

Работу экспертной комиссии, включая проведение ее заседаний, организуют председатель и ответственный секретарь.

Решения экспертной комиссии по организационным вопросам проведения экспертизы принимаются большинством ее членов.

3. Определение основных направлений работы экспертов.

Основными направлениями работы экспертов определено: независимое экспертное рассмотрение представленных материалов Проекта всеми экспертами, с последующим составлением председателем комиссии сводного итогового документа.

4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии:

Календарный план работы экспертной комиссии:

24 сентября 2025 г. - организационное заседание экспертной комиссии;

24 сентября 2025 г. – 25 сентября 2025 г.- рассмотрение проектной документации, выезд на объект;

25 сентября 2025 г. - рассмотрение и подписание акта экспертизы;

25 сентября 2025 г. - направление заказчику экземпляра акта экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами в электронном виде.

5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Дополнительные материалы будут запрашиваться у заказчика в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

В.Я. Корнилов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.В. Корнилов

Член экспертной комиссии

А.В. Снитко

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 (капитальный ремонт крыши)

25.09.2025 г.

г. Иваново

Совещались:

Председатель экспертной комиссии

В.Я. Корнилов

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

И.В. Корнилов

Член экспертной комиссии

А.В. Снитко

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
- на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2.

Заказчик экспертизы:

- Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых» (ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»).

Разработчик проектной документации:

- Общество с ограниченной ответственностью «ДАНКо», 153012, Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9, офис 1. ИНН 3702744060. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 25011 от 13 января 2025 г.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссией в составе – В.Я. Корнилов, И.В. Корнилов, А.В. Снитко.

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены экспертной комиссии (*В.Я. Корнилов, И.В. Корнилов, А.В. Снитко*):

согласились с материалами проектной документации - на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль больницы имени Куваевых», 1910г.: «Главный корпус больницы», 1910г., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2.

Решили:

- произвести оформление и подписание оформленного акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Председатель экспертной комиссии

В.Я. Корнилов

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

И.В. Корнилов

Член экспертной комиссии

А.В. Снитко